

Vlastimil Kašpárek
Nabdín 47
273 24 Velvary

V Nabdíně 19. 6. 2014


Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě příslušných ustanovení výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí informace :

výši prostředků vynaložených na kontrolu kamerou „kanalizace“ na Na Plachandě v Černuci;
počet kontrolovaných nemovitostí;
závěr zjištění z kontroly.

Údaje žádám předat v termínu stanoveném zákonem.

S pozdravem



Obecní úřad
Černuc

273 23 Černuc

OBEC ČERNUC

273 23 Černuc č.p. 17

tel.: 315 761 048, fax: 315 761 048 e-mail: ou.cernuc@tiscali.cz

Pan
Vlastimil Kašpárek
Nabdín 47
273 24 Velvary

Vaše značka:

-

Naše značka:

00448/2014/OÚ

Vyřizuje:

V Černuci dne

03.07.2014

Věc:

Žádost o poskytnutí informace dle žk. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 19. 6. 2014 sděluji následující:

Čištění a kontrola obecní dešťové kanalizace v obci Černuc v ulici "Na Plachandě" kamerou proběhla v měsíci dubnu letošního roku. Obec za ně vynaložila celkem 56.569,-- Kč.

Kontrola kanalizace byla prioritně zaměřena na kontrolu technického stavu předem vyčištěného potrubí, vzhledem k plánované rekonstrukci přilehlé zídky a výstavbě komunikace nad zídkou. Byl kontrolován celý úsek kanalizace, tedy od první vpusti u domu č. p. 102 k domu č. ev. 10 a dále do vodoteče. Kontrola zjistila ucházející technický stav kanalizace, kromě posledního úseku na pozemku parc. č. 383/25, kde bylo zjištěno poškození a částečná neprůchodnost potrubí.

Kontrolou bylo dále zjištěno připojení několika (osmi) přítoků, kde se lze domnívat, že jde kromě svodů dešťové vody i o svody vod splaškových.

Obec Černuc již 8. 4. 2014 vyzvala majitele nemovitostí k okamžitému přerušení vypouštění splaškových vod. Vzhledem k tomu, že vypouštění splaškových vod ukončeno nebylo a není možno jednoznačně stanovit původce, dne 23. 6. 2014 byly majitelům nemovitostí rozeslány opětovné výzvy k neprodlenému ukončení vypouštění splaškových vod. Nestane-li se tak do 20. července, majitelem kanalizace budou všechny přítoky do kanalizace přerušeny a dále jednáno s majiteli nemovitostí o zbudování přítoků pouze dešťové vody tak, aby bylo maximálně znemožněno další vypouštění splaškových vod.


Radka Klímová
starostka

OBEC ČERNUC
273 23 ČERNUC